

## TUOTETIEDOT



### PAROC XFS 001

#### Jousiruuvi

Galvanoidusta teräksestä valmistettu PAROC FPS 17 -palosuojaeristeen kiinnike

Käytetään teräsrakenteen (vaihtoehtoinen asennusmenetelmä) ja betonipalkin alapinnan palosuojauksen asentamiseen. Oikea paloruuvin pituus on kaksi kertaa eristyksen paksuus.

**Pakkaustyyppi** Pahvilaatikko

MITAT	
Paksuus	Eristeen paksuus: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm
Pituus	Jousiruuvin pituus: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm

PAROC OYAB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.